



Федеральная служба
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный № **5939-К** от **«15» мая 2015г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электроизмерительная лаборатория с переносным комплектом приборов **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТЭЛЕКТРО-П»**

Кожуховская 5-я ул., д.9, пом.7, комн.1, Москва, 115193 зарегистрирована в Межрегиональном технологическом управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения измерений показателей качества электрической энергии в электроустановках напряжением до 1000 В.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений:

Контроль качества электрической энергии на соответствие требованиям **ГОСТ 32144-2013.**

а) Измерение параметров электрической энергии по следующим показателям:

- отклонение частоты;
- отрицательное и положительное отклонения напряжения;
- кратковременная доза фликера;
- длительная доза фликера;
- коэффициенты гармонических составляющих напряжения;
- суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения;
- коэффициент интергармонических составляющих напряжения;
- коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
- коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
- длительность прерывания напряжения;
- длительность провала напряжения;
- глубина провала напряжения;
- длительность временного перенапряжения;
- коэффициент временного перенапряжения;
- импульсные напряжения.

б) Измерение параметров электрической энергии, используемые при анализе её качества:

- действующее значение тока;
- суммарный коэффициент гармонических составляющих тока;
- коэффициенты гармонических составляющих тока;
- фазовый угол сдвига между напряжением и током основной частоты, нулевой, прямой и обратной последовательности;
- активная, реактивная и полная мощность;
- активная и реактивная энергия.

Свидетельство выдано на основании протокола № 17-ЭЛ от «15» мая 2015г.,
комиссии, назначенной приказом руководителя Межрегионального технологического
управления Ростехнадзора от 12.11.2012г. № 622.

Срок действия Свидетельства установлен до «15» мая 2018г.

Председатель комиссии
М.П.



О.Ю. Кудинов

